



Zakład Zieleni Miejskiej
40-523 Katowice ul. Kościuszki 138



NZI.261.23.2017.GD -11

Katowice 2 sierpnia 2017r.

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: **Plac zabaw w Parku Kościuszki.**

Nr spr.: NZI.261.23.2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn.zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

1. W przedmiarze robót w dziale 2 Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna w pkt 5.d2 głębokość korytowania wynosi 52,50 cm natomiast łączna suma warstw do wbudowania wynosi 47,50 cm. Ilość ziemi do wywiezienia po korytowaniu w pkt 4 d.2 jest liczona również z przemnożenia powierzchni i głębokości 47,50 cm. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź 1.

Proszę w dziale 2 pozycja 5 dokonać korekty głębokości korytowania do 47,50 cm.

2. W przedmiarze robót w dziale 4. Nawierzchnia ze zrębków drewnianych w pkt. 18 d.4 podano powierzchnię korytowania w ilości 11,00 m² i głębokości 20 cm natomiast powierzchnia nawierzchni wynosi 572,80 m² a suma warstw 30 cm. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź 2.

Proszę w kosztorysie ofertowym w dziale 4 poz. 18 ująć korytowanie do 30 cm na powierzchni 572,80 m².

3. W przedmiarze robót w dziale 9. Pozostałe elementy – nie wskazano pozycji wykopów pod „suche oczko”. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 3.

Proszę o uzupełnienie działu 9 o pozycję kosztorysową korytowanie na powierzchni 27 m² koryta i głębokości korytowania do 40 cm (głębokość korytowania uśredniono).

DYREKTOR
Zakładu Zieleni Miejskiej
w Katowicach
mgr inż. Mieczysław Wotosz

Kierownik Zamawiającego

2.08.17