



Zakład Zieleni Miejskiej
40-523 Katowice ul. Kościuszki 138



NZI.261.27.2017.GD-10

Katowice 8 września 2017r.

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Zagospodarowanie Katowickiego Parku Leśnego”.

Nr sprawy.: NZI.261.27.2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn.zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytanie

Uprzejmie proszę o odpowiedź, czy zamawiający dopuści wykonanie podestu drewnianego z drewna innego niż dębowego, ponieważ będzie pękać, np. z impregnowanego modrzewiowego?

Odpowiedź.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmian z uwagi, iż:

- Gatunki twarde mają wysoką odporność na ścieranie, uszkodzenia, zarysowania. Z krajowych gatunków najtwardsze jest drewno dębowe.
- Odporne na wilgoć jest drewno o tak zwanej dużej stabilności. Z gatunków krajowych największą stabilność ma drewno dębowe.

DYREKTOR
Zakładu Zieleni Miejskiej
w Katowicach

mgr inż. Mieczysław Wpółosz

Kierownik Zamawiającego

08.09.2017